

電気設備保安点検業務 特記仕様書

1 概要

- (1) 名 称 福井県立大学福井キャンパス 電気設備保安点検業務
(2) 場 所 吉田郡永平寺町松岡兼定島4-1-1

2 業務仕様

(1) 設備内訳および範囲

接地抵抗測定	1 式
高圧絶縁抵抗測定	1 式
過電流継電器試験 (誘導型)	3 8 台
同 上 (静止型)	1 1 台
方向性地絡継電器試験	1 1 台
不足電圧継電器試験	2 台
過電圧継電器試験	2 台
地絡過電圧継電器試験	2 台
変圧器外部点検	3 7 台
変圧器絶縁油試験 (耐圧・酸化)	3 7 台
漏電警報器試験	3 7 台
高圧ケーブル絶縁試験	2 4 条
清掃点検・増締	1 式

(2) 作業内容

キャンパス内全停として各設備の点検・調整・清掃・消耗品の補充・不良部品の交換 (軽微なもの) を行う。

(3) 配置技術者の確保

保安業務担当者は、電気主任技術者 1 名以上
作業担当者は、第一種電気工事士 3 名以上

(4) 実施予定日

他の設備または他の棟の設備との連携、調整等を考慮した上で、監督員と協議して定めるが、原則として平成 29 年 11 月 3 日に実施するものとする。

(5) 記録簿の提出

作業終了後、実施結果報告書を作成し、提出するものとする。