

調達物品一覧表

日本ピーマック株式会社製 空冷ヒートポンプパッケージ

A P P－2 2 E A M L	9 台
A T P－2 2 E A M R	1 3 台
A P P－3 2 E A M D	2 台
A P P－3 6 E A M L	7 台
A P P－3 6 E A M R	3 台

(機器仕様)

A P P－2 2 E A M

ウォールスルー床置き隠蔽型

冷房能力 2. 5 k W 暖房能力 2. 8 k W

消費電力 1. 9 k W (3 ϕ 2 0 0 V)

給排気ダクト径 (7 0 0 $\times$ 9 0) $\times$ 2

冷媒 R 4 1 0 A

リモコン架台 (鋼板製)

寸法 : W 1 5 0 $\times$ D 1 2 0 $\times$ H (1 0 $\sim$ 2 5)

※Lは左勝手、Rは右勝手

A T P－3 2 E A M・D

天井吊隠蔽型

冷房能力 4. 0 k W 暖房能力 4. 5 k W

消費電力 1. 9 8 k W (3 ϕ 2 0 0 V)

接続ダクト径 2 5 0 ϕ

冷媒 R 4 1 0 A

ドレンポンプキット、丸フランジ

A P P－3 6 E A M

ウォールスルー床置き隠蔽型

冷房能力 4. 0 k W 暖房能力 4. 3 k W

消費電力 3. 3 k W (3 ϕ 2 0 0 V)

給排気ダクト径 (7 0 0 $\times$ 9 0) $\times$ 2

冷媒 R 4 1 0 A

リモコン架台 (鋼板製)

寸法 : W 1 5 0 $\times$ D 1 2 0 $\times$ H (1 0 $\sim$ 2 5)

※Lは左勝手、Rは右勝手

(納入仕様)

- ・大学が指定する部屋 (経済学部棟、電気室 (1階) 等、 3ヶ所程度) に仮配置すること。
- ・納入する日時等について、事前に大学に連絡し、了承を得てから納入すること。納入に当たっては、大学職員の指示に従うこと。