

福井県立大学小浜キャンパス高圧設備修繕 仕様書

1 履行場所

小浜市学園町 1 - 1

福井県立大学小浜キャンパス

(引込から第 1 キュービクル・PAS キュービクル取替)

2 修繕内容

高圧ケーブル取替工事 (配線および切替)

品名	規格	数量	単位
電力用ケーブル撤去	6KV-CVT 60°	34	m
電力用ケーブル撤去	6KV-CVT 60°	130	m
電力用ケーブル	6KV-CVT (EE) 60°	34	m
電力用ケーブル	6KV-CVT (EE) 60°	130	m
高圧電気機器内配線電線	6KV-KIP 60°	6	m
高圧引き下げ線	6KV-PDC 60°	6	m
端末処理材 高圧用	耐塩害 CV 60° -3C	1	組
端末処理材 高圧用	屋内 CVT 60° -3C	3	組
耐圧試験費		1	式
雑材料消耗品		1	式
電工労務費		1	式
諸経費		1	式

PAS キュービクル取替

品名	規格	数量	単位
PAS キュービクル 開閉器 SOG 避雷器	屋外 3P400A GR 付 PAS E4YDL30 SOGDX3C SA-3DL-1-1	1	式
据付試験調整費		1	式
雑材料消耗品		1	式
電工労務費		1	式
諸経費		1	式

3 その他

- ・ 本件修繕の施工日程については、別途本学と調整すること。
- ・ 切替作業は発注者が指定する全館停電を伴う電気設備年次点検日 (2月中旬～3月中旬の間に実施予定) に行うこと。

- 本件修繕に伴い必要となる雑材料消耗品費、耐圧試験費、労務費およびその他一切の諸経費を含むこと。
- 本件修繕に伴い発生する廃材や既設品など廃棄物等の処理については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、その他関係法令により適切に処分することとし、処分に要する費用を含むこと。
- 本件修繕の実施にあたり、電力、水が必要になる場合、本学建物から使用することを認めるが、使用により周囲を汚損しないようにすること。
- 材料等の輸送にあたっては、養生、荷造り等を十分に行い、損傷を与えないように適切に措置を行うこと。
- 作業時等には適切な養生を行い、本学の建物、設備等に損傷を与えないよう十分な注意を払うこと。損傷を与えた場合は、納入者の負担で直ちに修復すること。