

## 福井県立大学海洋生物資源臨海研究センター

## 試験研究設備機器等保守管理業務 作業基準書

## ①アクアトロン設備

名 称	形状・寸法	周期 (回/年)	数量	摘要	
温水ポンプ	BH-1～2				
電気系統点検		24	2 基	機能検査	電流・電圧・絶縁等
バーナー燃焼点検		50	2 基	機能調整	着火、消火、火炎確認
バーナー分解		1	2 基	清掃	取外し、組立
メーター類点検		50	2 基	外観検査	水圧、油圧、温度
温水ポンプ	PH-1～2				
作動点検		24	2 基	機能検査	駆動、効率
配管点検		50	2 基	外観検査	漏れ確認
電気系統点検		50	2 基	機能検査	電流・電圧・絶縁等
膨張槽	TE-1				
封入圧力		50	1 基	機能検査	膨張圧力、膨張弁
配管点検		50	1 基	外観検査	漏れ確認
熱交換器ユニット	HEX-1				
点検		24	1 基	機能調整	手入れ
調温海水ポンプ	PCS-1				
作動点検		50	1 基	機能検査	駆動、効率
配管点検		50	1 基	外観検査	漏れ確認
電気系統点検		50	1 基	機能検査	電流・電圧・絶縁等
海水受水槽	TCS-1				
水位確認		24	1 基	外観検査	指示水位確認
配管点検		24	1 基	外観検査	漏れ確認
アクトロンボーダーフル	ATP-11～12、ATP-3				
作動点検		50	3 基	機能調整	作動状況確認
配管点検		50	3 基	外観検査	漏れ確認
電気系統点検		50	3 基	機能検査	電流・電圧・絶縁等
海水循環ポンプ	PC-1～3				
作動点検		50	3 基	機能検査	駆動・効率
配管点検		50	3 基	外観検査	漏れ確認
電気系統点検		50	3 基	機能検査	電流・電圧・絶縁等
海水調温槽	TC-1～3				
水位確認		50	3 基	外観検査	指示水量確認
配管点検		50	3 基	外観検査	漏れ確認
アクトロン操作盤	EP-1				
操作回路点検		50	1 基	機能調整	盤内リレー、配線
電気系統点検		50	1 基	機能検査	電流・電圧・絶縁等
アクトロン計装盤	ECP-1				
作動点検		50	1 基	機能調整	作動状況確認
電気系統点検		50	1 台	機能検査	電流・電圧・絶縁等
温度指示調節計	TIC-1～2				
作動点検		50	4 台	機能調整	作動状況確認
温度検出器	R-1				
作動点検		2	16 台	機能調整	感度確認
液面リレー	LF				
作動点検		50	1 台	機能調整	感度、リレー
記録計	REC				
作動点検		2	1 台	機能調整	記録紙、カートリッジ補充含む
電動三方弁	MV				
作動点検		4	1 台	機能調整	作動状況確認
流量計	F-1				
作動点検		4	4 台	機能調整	作動状況確認
アクトロン設備総合試験					
作動点検		4	1 式	機能検査	試運転

## ②給水・給湯設備

名 称	形状・寸法	周期 (回/年)	数量	摘 要	
飲料用受水槽	TW-1				
水位確認		50	1 槽	機能検査	指示水量確認
加圧給水ポンプユニット	WPU-1～2				
作動点検		50	2 組	機能調整	駆動、効率
配管点検		50	2 組	外観検査	漏れ確認
電気系統点検		50	2 組	機能検査	電流・電圧・絶縁等
制御盤		50	2 組	外観検査	盤内リレー、配線
井戸ポンプ	WP-1				
作動点検		50	1 基	機能調整	作動状況確認
配管点検		50	1 基	外観検査	
電気系統点検		50	1 基	機能検査	電流・電圧・絶縁等
オイルポンプ	OP-1～2				
作動点検		24	2 基	機能調整	作動状況確認
配管点検		24	2 基	外観検査	漏れ確認
電気系統点検		24	2 基	機能検査	電流・電圧・絶縁等
給湯ポンプ	HP-1				
作動点検		24	1 基	機能調整	作動状況確認
配管点検		24	1 基	外観検査	漏れ確認
電気系統点検		24	1 基	機能検査	電流・電圧・絶縁等
エアーポロリー	AV-1～2				
作動点検		50	2 基	機能検査	安全弁、空気圧点検
駆動点検		50	2 基	機能検査	作動状況確認
電気系統点検		50	2 基	機能検査	電流・電圧・絶縁等

## ③海水給水設備

名 称	形状・寸法	周期 (回/年)	数量	摘 要	
受水槽	KTW-1				
水位確認		50	1 基	外観検査	指示水量確認
海水ろ過装置	KWF-1～2				
ろ過器本体点検		50	2 基	外観検査	
作動点検		50	2 基	外観検査	作動状況確認
電気系統点検		50	2 基	機能検査	電流・電圧・絶縁等
ろ材点検		12	2 基	機能検査	ろ過水量、圧力
流量計分解点検		4	2 基	機能検査	取外し、手入れ、取付
総合試験		1	2 基	機能検査	
海水揚水泵ポンプ	KWP-1～2				
作動点検		50	2 基	機能調整	作動状況確認
配管点検		50	2 基	外観検査	漏れ確認
電気系統点検		50	2 基	機能検査	電流・電圧・絶縁等
海水給水泵ポンプ	KP-1～2				
作動点検		50	2 基	機能調整	駆動、効率
配管点検		50	2 基	外観検査	漏れ確認
自動弁、電気系統点検		50	2 基	機能検査	電流・電圧・絶縁等
ろ過逆洗ポンプ	KP-3				
作動点検		50	1 基	機能調整	作動状況確認
配管点検		50	1 基	外観検査	漏れ確認
電気系統点検		50	1 基	機能検査	電流・電圧・絶縁等

## ④ P 2 実験室

名 称	形状・寸法	周期 (回/年)	数量	摘 要	
バーナー	PU-1				
汚れ、キズ、気密		4	1組	外観検査	洗浄、補修
空気調和機（天井裏）	ACU-1				
作動点検		1	1台	機能検査	作動状況確認
電気系統点検		1	1台	機能検査	電流・電圧・絶縁等
ガス漏れ点検		1	1台	機能検査	リーケテスト
加熱度点検		1	1台	機能検査	リミッタ動作確認
HEPAフィルター交換	フィルター材料を含む	1	1台	機能検査	差圧計で確認
加湿器点検		1	1台	機能調整	汚れ、噴霧状況
軟水器	WS-1				
作動点検		4	1台	機能検査	塩投入
冷凍機	RU-1				
ガス漏れ点検		1	1台	機能検査	リーケテスト
配管点検		1	1台	機能検査	ガス漏れテスト
運転圧力確認		4	1台	機能検査	運転圧力確認
保護装置動作確認		4	1台	機能検査	圧力スイッチ動作確認
給、排気ファン	PSF-1, PEF-1～2				
作動点検		1	2台	機能調整	異音
ダクト点検		1	2台	外観検査	
電気系統点検		1	2台	機能検査	電流・電圧・絶縁等
フィルターボックス	FB-1				
作動点検		1	1台	機能調整	異音
フィルタ点検洗浄		1	1台	外観検査	洗浄
制御盤	ECP-1				
作動点検		4	1面	機能調整	作動状況確認
操作回路点検		4	1面	機能検査	操作回路、リレー
電気系統点検		4	1面	機能検査	電流・電圧・絶縁等
温度湿度差圧指示調節計	TIC・HIC・DPIC				
作動点検		1	3台	機能調整	作動状況確認
検出器	dPED・dPS・T・LT				
作動点検		1	4台	機能検査	作動状況確認
P 2 実験室総合試験	TC-1～3				
作動点検		1	1式	機能検査	クリーン度計測
CAV、VAV作動点検		1	3式	機能検査	作動状況確認

## ⑤ 冷凍庫・冷蔵庫

名 称	形状・寸法	周期 (回/年)	数量	摘 要	
冷凍庫	DF				
バーナ点検		24	1台	清掃	清掃、結露除去
冷蔵庫	LD				
バーナ点検		24	1台	清掃	
コンデンショニングユニット I	DCU-NL500F<SL>				
コンプレッサー点検		4	1台	機能検査	オイル、異音等
配管部品点検		4	1台	機能検査	フィルタ、ストレーナ他
電気系統点検		4	1台	機能検査	電流・電圧・絶縁等
システム全体		4	1台	機能検査	圧力、温度等
コンデンショニングユニット II	OCU-NR100F-SL-T				
コンプレッサー点検		4	1台	機能検査	オイル、異音等
配管部品点検		4	1台	機能検査	フィルタ、ストレーナ他
電気系統点検		4	1台	機能検査	電流・電圧・絶縁等
システム全体		4	1台	機能検査	圧力、温度等
自動制御盤					
作動点検		24	1面	機能検査	操作回路、リレー
電気系統点検		24	1面	機能検査	電流・電圧・絶縁等
記録計作動点検		24	1面	機能検査	記録紙、カートリッジ補充

## ⑥恒温室

名 称	形状・寸法	周期 (回/年)	数量	摘 要
熱源機	ERA-R11A			
冷媒系統点検		4	2 台	機能検査 ガス漏れ、温度、圧力等
電気系統点検		12	2 台	機能検査 電流・電圧・絶縁等
配管点検		12	2 台	外観検査
バーピ点検		12	2 台	清掃
ユニットクーラー	TSX-A7A			
冷媒系統点検		4	2 台	機能検査 ガス漏れ、温度、圧力等
電気系統点検		4	2 台	機能検査 電流・電圧・絶縁等
配管点検		4	2 台	外観検査
バーピ点検		4	2 台	清掃
制御盤				
電気系統点検		50	2 面	機能検査 操作回路、リレー
作動試験		50	2 面	機能検査 作動状況確認

福井県立大学かつみキャンパス  
試験研究設備機器等保守管理業務 作業基準書

名 称	形状・寸法	周期 (回/年)	数量	摘 要	
エアーポワー	BH80				
作動点検		12	2 台	機能検査	駆動、効率
駆動点検		12	2 台	機能検査	作動状況確認
電気系統点検		12	2 台	機能検査	電流・電圧・絶縁等
制御盤		12	2 台	外観検査	盤内リレー、配線
給水ポンプユニット	KFE32P1.1				
作動点検		12	1 台	機能検査	駆動、効率
駆動点検		12	1 台	機能検査	作動状況確認
電気系統点検		12	1 台	機能検査	電流・電圧・絶縁等
制御盤		12	1 台	外観検査	盤内リレー、配線
レベルセンサー点検		12	1 台		
排水ポンプユニット	WUZ2-06/665-1.5				
作動点検		12	1 台	機能検査	駆動、効率
駆動点検		12	1 台	機能検査	作動状況確認
電気系統点検		12	1 台	機能検査	電流・電圧・絶縁等
制御盤		12	1 台	外観検査	盤内リレー、配線
レベルセンサー点検		12	1 台		
薬注ポンプ	PTS-120-CLPW-30-ATCF-HWJ				
作動点検		12	1 台	機能検査	駆動、効率
駆動点検		12	1 台	機能検査	作動状況確認
電気系統点検		12	1 台	機能検査	電流・電圧・絶縁等
制御盤		12	1 台	外観検査	盤内リレー、配線
タンクレベルセンサー点検		12	1 台		
プレハブ冷凍庫					
バーナ点検		12	2 台	清掃	清掃、結露除去
配管部品点検		12	2 台	機能検査	フィルタ、ストレーナ他
電気系統点検		12	2 台	機能検査	電流・電圧・絶縁等
冷媒系統点検		12	2 台	機能検査	ガス漏れ、温度、圧力等