

別表1 設備内訳表

<CVCF非常電源装置>

【CVCF装置】	
・形式 ・出力 ・方式 ・回路構成 ・仕様定格 ・整流方式 ・停電対策 ・インバータ方式 ・冷却方式 ・システム構成	CVCF500-165DS/30-FSP-V 1台×30KVA 200V 60Hz 3相3線 パワートランジスタ式静止形 AC→DC→AC 連続 充電器入力形（12相整流式） バッテリー直結形 ブリッジ式PWM制御 強風風冷 無瞬断バックアップ式
【バッテリー】	
・放電時間 ・形式 ・容量 ・時間率 ・セル数 ・配置方式	20分間（全負荷30KVAにて） 陰極吸収式鉛蓄電池（MSE形） 150AH 10時間 120セル キュービクル収納式

＜ガスタービン発電設備＞

【発電装置形式】	T 3 7 5 A－B E R
【発電機】	
・形式 ・定格出力 ・定格電圧 ・定格電流 ・周波数 ・励磁機	C F C－D 3 0 0 K V A 6 6 0 0 V 2 6 . 2 A 6 0 Hz (形式) S A S (出力) 7 K W (電圧) 1 2 0 V (電流) 5 8 . 3 A
・製造者名 ・製造年月日	三菱電機(株) 1 9 9 2 年 8 月
【ガスタービン】	
・形式 ・出力 ・回転数 ・製造番号 ・製造者名 ・製造年月日	S I T－0 2 1 5℃ 6 0 0 P S 4 0℃ 5 3 0 P S タービン主軸 5 3 0 0 0 r p m 出力軸 1 8 0 0 r p m K H I－7 2 3 9 3 川崎重工業(株) 1 9 9 2 年 6 月
【自動始動発電機盤】	
・製造者名 ・種別	三菱電機(株) 別置盤

＜ガスタービン発電設備＞

【直流電源盤】	
・製造者名 (蓄電池) ・形式 ・電圧 ・製造者名 (充電器) ・製造者名	川崎重工業㈱ HS－300E (始動用) DC24V (始動用) 古河電池㈱ 川崎重工業㈱
【燃料小出槽】	
・燃料種別 ・容量 ・数量	A重油 1950ℓ 1基