

別表 1

福井県立大学小浜キャンパス空調設備保守点検作業基準書

<海洋生物資源学部棟 一般空調設備>

【1】冷温水発生機

- (1) バルブの切替（冷暖ON点検のみ）
- (2) 機器各部の点検
- (3) 燃焼系統の点検
- (4) インターロックの点検（冷暖ON点検のみ）
- (5) 安全装置の点検
- (6) 濃度の点検、調整（冷房ON点検のみ）
- (7) 冷却水の水質点検（冷房ON点検のみ）
- (8) 抽気ポンプの分解整備（暖房ON点検のみ）
- (9) コンデンサチューブのブラッシング（暖房ON点検のみ）
- (10) 冷却器チューブのブラッシング（暖房ON点検のみ）
- (11) 煙管清掃（暖房ON点検のみ）
- (12) 吸収液分析およびインヒビターの補充

【2】冷却塔

- (1) 水槽内点検清掃
- (2) ボールタップの作動状況点検調整
- (3) ファンおよびVベルト点検調整
- (4) モーターの絶縁、電流測定
- (5) 充填材の破損等の点検
- (6) 散水装置の機能点検
- (7) 凍結防止ヒーターの絶縁測定
- (8) ストレーナーの清掃

【3】空冷ヒートポンプエアコン・空冷パッケージエアコン

- (1) 電気系統点検
- (2) 圧縮機、送風機、制御回路絶縁測定
- (3) インターロックテスト調整
- (4) 保護装置の点検
- (5) 制御装置の点検
- (6) ガス漏れ点検
- (7) 運転状況の点検
 - ・送風機
 - ・膨脹弁
 - ・運転圧力および電流の測定
 - ・運転音、振動

【4】冷温水ポンプ、冷却水ポンプ

- (1) 電気系統の点検

- (2) 運転音、振動の点検
- (3) グランドパッキンの点検

【5】空気調和機

- (1) コイルの清掃
- (2) 保護装置の点検
- (3) 制御機器の点検
- (4) 送風機の点検
- (5) 運転音、振動の点検
- (6) 電流の点検
- (7) 出入口温度差の点検

【6】膨脹タンク

- (1) ボールタップの調整
- (2) 外観点検
- (3) 水位点検

【7】オイルギアポンプ

- (1) 電流検査
- (2) 運転音、振動の点検
- (3) 異音、異臭の確認

【8】オイルタンク

- (1) 油の抜取り、油戻し
- (2) タンク内部の清掃
- (3) 計測機の点検
- (4) 廃油スラッジの抜取り処分

<海洋生物資源学部棟 特殊空調設備>

- (1) 電気系統点検
- (2) 圧縮機、送風機、制御回路の絶縁測定
- (3) インターロックのテスト調整
- (4) 保護装置の点検
- (5) 制御装置の点検
- (6) ガス漏れの点検
- (7) 運転状況の点検
 - ・送風機
 - ・膨脹弁
 - ・運転音、振動
 - ・運転圧力および電流の測定
 - ・庫内温度および冷媒温度の測定
- (8) 各部総合点検
- (9) プレハブ設備点検
- (10) 制御盤点検

- (11) 附帯設備の点検
(ただし小動物飼育室、P 2・P 3 レベル実験室、無菌室のみ)

＜海洋生物資源学部棟 特殊空調自動制御設備＞

- (1) 測温体の点検
- (2) ダンパーの作動点検
- (3) デジトロニック調節機の点検
- (4) 計器の精度測定
- (5) リモートコントロールの点検
- (6) モータードライバの点検
- (7) 電気系統の点検
- (8) 各部総合点検

＜海洋生物資源学部棟 特殊空調加湿器分解清掃業務＞

- (1) 蒸気シリンダー筒の分解掃除
- (2) ヒーターエレメントの清掃
- (3) フロート槽の清掃
- (4) フロートの清掃
- (5) フロートスイッチの作動チェック
- (6) ストレーナーの分解清掃
- (7) 給水槽の目視点検、清掃
- (8) 加湿防止サーモの作動チェック
- (9) 電磁弁の作動チェック
- (10) 排水ポンプの作動チェック
- (11) 各部絶縁測定
- (12) 各部電流測定
- (13) 総合作動検査

＜交流センター 空調設備＞

【1】空冷ヒートポンプチラー

- (1) 冷房・暖房の切替
- (2) 機器各部の点検
- (3) 動力・操作回路絶縁抵抗の測定
- (4) 冷媒・潤滑油・水系統の点検
- (5) インターロックの点検
- (6) 保安装置の点検
- (7) 試運転調整
 - ・電圧、電流値測定記録
 - ・冷媒ガス圧力、温度の測定記録
 - ・圧縮機圧力、温度の測定記録
 - ・制御作動値の測定記録
- (8) 除霜装置の点検

【2】空冷ヒートポンプマルチエアコン他

- (1) 電気系統点検
- (2) 圧縮機、送風機、制御回路絶縁測定
- (3) インターロックテスト調整
- (4) 保護装置の点検
- (5) 制御装置の点検
- (6) ガス漏れ点検
- (7) 運転状況の点検
 - ・送風機
 - ・膨脹弁
 - ・運転圧力および電流の測定
 - ・運転音、振動

【3】空冷パッケージエアコン

- (1) 電気系統点検
- (2) 圧縮機、送風機、制御回路絶縁測定
- (3) インターロックテスト調整
- (4) 保護装置の点検
- (5) 制御装置の点検
- (6) ガス漏れ点検
- (7) 運転状況の点検

【4】空気調和機

- (1) コイルの清掃
- (2) 保護装置の点検
- (3) 制御機器の点検
- (4) 送風機の点検
- (5) 運転音、振動の点検
- (6) 電流の点検
- (7) 出入口温度差の点検

【5】エアフィルターボックス

- (1) 本体外観点検
- (2) 送風機各部の点検
 - ・Vベルトの点検
 - ・電動機の点検
 - ・シャフト、軸受けの点検
- (3) エリミネーターの脱着点検
- (4) ドレンパン清掃点検
- (5) エアフィルター清掃点検
- (6) 試運転調整

【6】冷温水槽

- (1) バルブの切替（冷暖ON点検のみ）
- (2) 据付け状態の点検
- (3) 計器類の点検
- (4) 付属管および弁類の点検
- (5) 安全弁の作動試験

【7】冷温水ポンプ

- (1) 電気系統の点検
- (2) 運転音、振動の点検
- (3) グランドパッキンの点検

<海洋環境工学実験棟 空調設備>

空調機(RY71DBE1A・RY100DBE1A)

- (1) 電機系統点検
- (2) 圧縮機・送風機・制御回路絶縁測定
- (3) インターロックテスト調整
- (4) 保護装置の点検
- (5) 制御装置の点検
- (6) ガス漏れ点検
- (7) 運転状況の点検
 - ・送風機 ・運転圧力および電流の測定
 - ・膨張弁 ・運転音、振動
- (8) エアフィルター清掃