

福井県立大学かつみキャンパス 空調設備保守点検業務委託 特記仕様書

1 概要

(1) 名称 福井県立大学かつみキャンパス空調設備保守点検業務委託

(2) 場所 小浜市堅海49-8-2

2 仕様

(1) 共通仕様

特記仕様書に記載されていない事項は下記を準用する。

「建築保全業務共通仕様書」国土交通省大臣官房官庁営繕部

(2) 特記仕様

設備内訳 (別紙)

3 作業内容

年2回設備の保守点検、および年2回、フロン排出抑制法簡易点検を実施する。その他、設備の調整・清掃・軽微な補修を行うほか、緊急の対応を行う。なお、清掃不可のフィルタ等については、付属部品等も含めて受託者の負担により交換を行うものとする。

4 作業時期

他の設備または他の棟の設備との連携、調整等を考慮した上で、監督員と協議して定めるものとする。

5 記録簿の提出

作業終了後は、記録簿に記入し監督員に提出する。

6 消耗品および材料

保守点検業務に必要な次の消耗品は、受託者の負担とする。

- ・ヒューズ、メタル
- ・乾電池
- ・ビス、ネジ類
- ・ラベル、パッキン類
- ・ウエス
- ・洗剤
- ・油類
- ・その他点検に必要なもの
- ・パテ、シール類

(別紙) 設備内訳 (学科棟)

名 称	品番・仕様等	台数	設置場所
1 空調機器			
空冷HPパッケージエアコン	SZRC40BYT 天井カセット型	1	事務室
空冷HPパッケージエアコン	SRZRC112BY 天井カセット型	2	情報処理解析室
空冷HPパッケージエアコン	SZRC140BY 天井カセット型	2	講義室1・2
空冷HPパッケージエアコン	SZRB112BYD 天井埋込BI型	1	会議室
空冷HPパッケージエアコン	SZRC160BYM 天井カセット型	1	共通実験演習室
空冷HPパッケージエアコン	SZRB160BY 天井埋込BI型	2	学生ラボ
空冷HPパッケージエアコン	SZRM140BY 天井埋込隠蔽型	5	サロン、P1実験室
空冷HPパッケージエアコン	SZRM160BY 天井埋込隠蔽型	1	P2実験室
空冷HPパッケージエアコン	SZRV63BYT 床置型	5	教員ラボ
空冷HPパッケージエアコン	SZRV112BY 床置型	1	学生ラボ
空冷HPパッケージ室内機	FXYMP280MFN 天井埋込型	1	P1実験室
空冷HPパッケージ室内機	FXYMP140MFN 天井埋込型	2	2F廊下、1F階段ホール
空冷HPルームエアコン	S363ATES-W 壁掛型	1	冷凍庫置場
計		25	
2 全熱交換器			
全熱交換器	LGH-N15CX2	1	事務室
全熱交換器	LGH-N35RXW	2	会議室
全熱交換器	LGH-N50CX2	4	共通実験演習室 情報処理解析室
全熱交換器	LGH-N50RX3	2	サロン
全熱交換器	LGH-N100RX3	2	講義室1・2
計		11	
3 集中リモコン			
集中リモコン	DCL401A1	1	事務室
4 フィルターユニット			
フィルターユニット	PHF-4005-PM0-B2 3,680m ³ /h	1	WWC-2前室
フィルターユニット	PHF-1010-PM0-B2 2,100m ³ /h	1	ベランダ
フィルターユニット	PHF-1010-PM0-B2 3,830m ³ /h	1	WWC-1前室
フィルターユニット	PHF-1010-PM0-B2 3,000m ³ /h	1	ポーチ5

(別紙) 設備内訳 (飼育棟)

名 称	品番・仕様等	台数	設置場所
1 空調機器			
空冷HPパッケージエアコン	SZRC56BYT 天井カセット型	1	冷凍冷蔵庫
空冷HPパッケージエアコン	SZRC63BYT 天井カセット型	1	飼料室
空冷HPパッケージエアコン	SZRC80BYT 天井カセット型	1	細菌分析室
空冷HPパッケージエアコン	SZRC112BY 天井カセット型	1	顕微鏡観察室
空冷HPパッケージエアコン	SZRT160BYD 天井露出厨房用	3	閉鎖循環水槽室
ルームエアコン	S563ATAP-W 壁掛型	2	恒温室
計		9	
2 全熱交換器			
全熱交換器	LGH-N65RX4	2	細菌分析室、恒温室
全熱交換器	LGH-N80RX4	1	顕微鏡観察室
計		3	
3 集中リモコン			
集中リモコン	DCS302C1	1	廊下
4 フィルターユニット			
フィルターユニット	PHF-1010-PM0-B2 1,950m ³ /h	1	機械室

※

※ 閉鎖循環水槽室に設置されている空冷HPパッケージエアコン（品番・仕様：SZRT160BYD 天井露出厨房用）3台のフィルタについては、2回/年、新品に交換すること。