

福井県立大学海洋生物資源臨海研究センター
海水濾過装置濾材交換業務 仕様書

1 履行場所

小浜市堅海 4 9 - 8 - 2

福井県立大学海洋生物資源臨海研究センター

2 更新の内容

海水濾過装置 2 基分の濾材交換を行う（対象装置：KWF - 1、KWF - 2）。

交換業務の内容は以下のとおり。

名称	形状・寸法	数量	単位
アンスラサイト	有効径0.7mm、均等係数1.5以下	1, 0 2 0	L
濾過砂	0.3mm、均等係数1.4以下	2, 5 8 0	L
支持砂利	Φ1.0mm	5 4 0	L
支持砂利	Φ2～4mm	5 4 0	L
支持砂利	Φ4～8mm	5 4 0	L
支持砂利	Φ8～12mm	1, 6 8 0	L
作業労務費		1	式
現場管理費		1	式
試運転作業費		1	式
廃濾材処分費	マニフェスト管理費込み	1	式
旅費・出張費		1	式
運搬費		1	式
借損料		1	式
雑材料費・消耗品費		1	式
その他諸経費		1	式

3 その他

- ・本件交換作業の施工日程については、別途、本学と調整すること。
- ・本件交換作業を行う際は、給水が停止することが無いよう、濾過装置 1 基ずつ交換作業を行うこと。
- ・本件更新作業に伴い必要となる雑材料消耗品費、試運転作業費、労務費およびその他一切の諸経費を含むこと。
- ・本件交換作業に伴い発生する廃材や既設品など廃棄物等の処理については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、その他関係法令により適切に処分することとし、処分に要する費用を含むこと。
- ・本件交換作業の実施にあたり、電力、水が必要になる場合、本学建物から使用することを認めるが、使用により周囲を汚損しないようにすること。
- ・材料等の輸送にあたっては、養生、荷造り等を十分に行い、損傷を与えないように適切に措置を行うこと。
- ・作業時等には適切な養生を行い、本学の建物、設備等に損傷を与えないよう十分な注意を払うこと。損傷を与えた場合は、納入者の負担で直ちに修復すること。