

電気設備保安点検業務 特記仕様書

1 概要

(1) 名称 福井県立大学福井キャンパス 電気設備保安点検業務

(2) 場所 吉田郡永平寺町松岡兼定島4-1-1

2 業務仕様

(1) 設備内訳および範囲

接地抵抗測定	1式
高圧絶縁抵抗測定	1式
過電流継電器試験 (誘導型)	38台
同上 (静止型)	11台
方向性地絡継電器試験	11台
不足電圧継電器試験	2台
過電圧継電器試験	2台
地絡過電圧継電器試験	2台
変圧器外部点検	37台
変圧器絶縁油試験 (耐圧・酸化)	37台
漏電警報器試験	37台
高圧ケーブル絶縁試験	24条
清掃点検・増締	1式

(2) 作業内容

キャンパス内全停として各設備の点検・調整・清掃・消耗品の補充・不良部品の交換(軽微なもの)を行う。

(3) 実施予定日

他の設備または他の棟の設備との連携、調整等を考慮した上で、監督員と協議して定めるが、原則として平成28年11月3日に実施するものとする。

(4) 記録簿の提出

作業終了後、実施結果報告書を作成し、提出するものとする。