

仕様書

納入品については、以下の仕様（基準）をすべて満たすものとする。

1. 納入品目

プレハブ冷凍庫 一式

2. 納入場所

公立大学法人福井県立大学 勝山キャンパス
福井県勝山市村岡町五本寺 17-15

3. 納入期限

令和8年3月25日

4. 仕様詳細

プレハブ冷凍庫（数量1台） ホシザキ株式会社製 NPF-23CC-1.50相当

・外形寸法

幅 1800×奥行2700mm×高さFL+2560mm

・パネル寸法

冷凍1.5坪以上

・床仕様

ウォークインタイプであること

・庫内床

床上部は樹脂製スノコを敷くものとする
樹脂製スノコの厚みは25mm以上とする

・面材

種類：不燃パネル

内外装：カラー鋼板（抗菌・防カビ）

冷凍：厚み100mm以上

・断熱材の性能

断熱材：ポリイソシアヌレートフォーム

熱貫流率：冷凍：0.21W/m²・K以下

・パネルの結合方式

天井パネルフック式

・断熱扉

冷凍：有効間口幅845×高さ1846mm 片開き扉（右ヒンジ）

・庫内灯

冷凍1灯 LED照明とする

冷凍-20℃以下での使用に耐えるものとする

庫内にセーフティランプを有すること

・冷凍庫ユニット

室外ユニット：ECOV-D15WA

室内ユニット：UCR-D3VHA

5. 留意事項

- (1) 技術要件を満たす証明として、カタログやメーカー仕様書にて技術要件を満たすことを証明する資料を、入札参加資格確認申請書提出前に下記担当者まで提出し、確認を得ること
担当：公立大学法人福井県立大学 勝山キャンパス開設準備室 金居 TEL：0776-61-6018
- (2) 本仕様には明記されていない事項についても、調達物品の正常な稼働を実現するために備える性能・機能・構造については完備し、機能しなければならない
- (3) 不具合発生時の支援体制として、40km以内にメンテナンス拠点を有すること
- (4) 機器入替の際は廃棄品を適切に処理し、マニフェストを提出すること
- (5) 福井県のフロン回収に関わる第一種類回収業者登録を受けること

6. その他

- (1) 本調達は、物品搬入・組立・据付け・調整まですべての工程を含むこと
- (2) 二次側電気工事・排水接続を含めること
- (3) プレハブパネルと天井までの間の化粧板施工も含めること
- (4) 物品搬入・設置時は施設の破損には十分な配慮をすること。万一、施設を破損させた場合、受注者の責任において現状復旧すること
- (4) 納入期限前までに、物品全体の稼働テストを実施すること
- (5) 調達物品を操作する上で必要になるマニュアルについては提供すること
- (6) 設置後1年間は無償保証すること
- (7) その他、仕様書に記載のない事項については、本学の担当職員と協議の上、指示を受けること